

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 ( 2025 年 8 月 )

填报单位: ( 公章 )

| 污水处理厂名称  | 设计规模<br>(万吨/日) | 平均<br>处理量<br>(万吨/日) | 进水 COD<br>浓度<br>设计标准<br>(mg/l) | 平均进水<br>COD 浓度<br>(mg/l) | 进水氨氮<br>浓度设计<br>标准 (mg/l) | 平均进水<br>氨氮浓度<br>(mg/l) | 出水<br>是否达标 | 超标项<br>目<br>及数值 |
|----------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 猎德污水处理厂  | 120            | 133.96              | 263                            | 153                      | 25                        | 14.3                   | 是          | 无               |
| 大坦沙污水处理厂 | 55             | 53.31               | 250                            | 164                      | 30                        | 14.0                   | 是          | 无               |
| 沥滘污水处理厂  | 75             | 73.64               | 280                            | 150                      | 29                        | 17.8                   | 是          | 无               |
| 西朗污水处理厂  | 50             | 39.67               | 270                            | 137                      | 22.5                      | 16.9                   | 是          | 无               |
| 大沙地污水处理厂 | 45             | 37.38               | 270                            | 181                      | 25                        | 16.2                   | 是          | 无               |
| 龙归污水处理厂  | 29             | 25.96               | 280                            | 202                      | 30                        | 17.3                   | 是          | 无               |
| 竹料污水处理厂  | 6              | 7.47                | 280                            | 166                      | 30                        | 11.1                   | 是          | 无               |
| 石井污水处理厂  | 30             | 32.55               | 290                            | 154                      | 28.5                      | 20.7                   | 是          | 无               |
| 京溪地下净水厂  | 10             | 11.82               | 270                            | 120                      | 30                        | 12.8                   | 是          | 无               |
| 石井净水厂    | 30             | 38.87               | 280                            | 168                      | 30                        | 19.0                   | 是          | 无               |
| 健康城净水厂   | 10             | 8.16                | 280                            | 152                      | 30                        | 9.4                    | 是          | 无               |
| 江高净水厂    | 16             | 15.39               | 280                            | 129                      | 30                        | 15.5                   | 是          | 无               |
| 大观净水厂    | 20             | 27.40               | 270                            | 130                      | 30                        | 13.2                   | 是          | 无               |

备注: 本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司